

CARSO-CAE TOULOUSE
136, chemin de Ginestous
31200 TOULOUSE

Edité le : 25/05/2021

Rapport d'analyse Page 1 / 2

VEOLIA RECHERCHE ET INNOVATION
Pauline JACOB

Chemin de la Digue
78600 MAISONS-FAFFITTE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu .
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sous couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	CAT21-7095	Référence contrat :	CATC21-155
Identification échantillon :	CAT2105-2644-1		
Doc Adm Client :	Devis signé par le client		
Nature:	Eau usée urbaine		
Origine :	STEP AUREILHAN - ENTREE STEP (Suivi POLYMEM) réplikat n°1		
Dept et commune :	65 AUREILHAN		
Prélèvement :	Prélevé le 19/05/2021 à 09h35 Réception au laboratoire le 19/05/2021 à 15h25 Flaconnage CARSO-CAE TOULOUSE		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Les incertitudes de mesures ne tiennent pas compte de l'incertitude liée à l'échantillonnage.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmises par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Date de début d'analyse le 19/05/2021 à 15h40

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Analyses microbiologiques Escherichia coli	42230000	NPP/100 ml	Kit rapide Collibert -2000	NF EN ISO 9308-2			#

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Séverine ALBERT
Chargée de validation



.../...

CARSO-CAE

Rapport d'analyse Page 2 / 2

Edité le : 25/05/2021

Identification échantillon : CAT2105-2644-1

Destinataire : VEOLIA RECHERCHE ET INNOVATION