

# CARSO - CAE

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

CARSO-CAE TOULOUSE  
136, chemin de Ginestous  
31200 TOULOUSE

Edité le : 10/09/2021

Rapport d'analyse Page 1 / 2

VEOLIA RECHERCHE ET INNOVATION  
Pauline JACOB

Chemin de la Digue  
78600 MAISONS-FAFFITTE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu .

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sous couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (\*).

Identification dossier :	CAT21-13977	Référence contrat :	CATC21-155
Identification échantillon :	<b>CAT2109-3007-1</b>		
Doc Adm Client :	Devis signé par le client		
Nature:	Eau usée traitée pour irrigation des cultures		
Origine :	POLYMEM - EUT A après chloration		
Dept et commune :	<b>65 AUREILHAN</b>		
Prélèvement :	Prélevé le 08/09/2021 à 11h40 Réception au laboratoire le 09/09/2021 à 10h15		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Les incertitudes de mesures ne tiennent pas compte de l'incertitude liée à l'échantillonnage.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmises par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Date de début d'analyse le 09/09/2021 à 12h26

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité
<b>Mesures à réception</b> Température de l'échantillon à réception	6.0	°C	Thermométrie			
<b>Analyses microbiologiques</b> Escherichia coli	6	NPP/100 ml	Kit rapide Colilert -2000	NF EN ISO 9308-2		1

ABSENCE DU LOGO COFRAC

1 L'absence du logo Cofrac provient d'un délai de mise en analyse par rapport au prélèvement supérieur aux exigences normatives.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

.../...

CARSO-CAE

Rapport d'analyse Page 2 / 2

Edité le : 10/09/2021

**Identification échantillon :** CAT2109-3007-1

Destinataire : VEOLIA RECHERCHE ET INNOVATION

Séverine ALBERT  
Chargée de validation

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Albert', is centered within a light gray rectangular box.